

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ  
ЩтэныгъэхэмкIэ муниципальнэ  
Iуэху шIапIэ «Журыт еджапIэ  
№1» Къулькъужын ипшэ къуажэ

Къабарты-Малкъар Республика  
Муниципал битеулю билим берген  
учреждение «Орта билим берген  
О.Куркужин эл поселенияны №1-чи  
номерли школу»

Кабардино-Балкарская Республика  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. В.Куркужин  
Баксанского муниципального района

с.п.В.Куркужин  
исх.№ 141

Телефон (86634) 79-2 -63  
«15» марта 2022г.

Государственному инспектору  
г.Баксан и Баксанского района  
по пожарному надзору  
полковнику внутренней службы  
Архестову Р.Х.

### Уважаемый Рустам Хачимович!

На Ваше Предписание №1 от 23 сентября 2021г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности сообщаем, что оно рассмотрено и приняты меры по устранению выявленных нарушений:

- 1.Имеющийся пожарный щит укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.
- 2.Пути эвакуации обеспечены знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- 3.Заменены электропровода с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия у входа в спортивный зал.
- 4.Заменены светильники и электрические лампы накаливания со снятыми колпаками.
- 5.Оплачен штраф в размере 7000 (семь тысяч) рублей.

Остальные пункты Предписания, требующие больших финансовых затрат, будут устранены в ходе капитального ремонта школы. Проектная документация по капитальному ремонту здания МОУ СОШ№1 с.п.В.Куркужин подготовлена.

Приложения:

- 1.Копия письма к Главе местной администрации Баксанского муниципального района Балкизову А.Х.
- 2.Копия проектной документации по капитальному ремонту здания МОУ СОШ№1 с.п.В.Куркужин
- 3.Копия квитанции об оплате.

Директор  
МОУ СОШ №1 с.п.В.Куркужин



/Пшуква М.Х./