



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19 телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99
тел.: – 8-8662-74-06-05, 8-8662-74-35-38, факс: 8-8662-74-26-50, e-mail: gu.mchs07@skfo.mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

КБР, г. Нальчик, ул. А. Кадырова, 6, e-mail: undprkbr@skfo.mchs.gov.ru, тел.: – 8-8662-96-13-61, факс: 8-8662-96-07-96

ОТДЕЛЕН НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по г. БАКСАН И БАКСАНСКОМУ РАЙОНУ

361534, г. Баксан, ул. Катханова, 75, тел: 8-(86634) 4-10-48, факс: 4-10-48, e-mail: ondpr07@skfo.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от « 23 » сентября 2021 года № 1

На основании решения от 14.09.2021 № 1, в 11 час. 08 мин., КНМ № 07210061000200791387
(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

Заместителя Главного государственного инспектора г. Баксана и Баксанского района
по пожарному надзору подполковником внутренней службы Бифовым Азаматом Хаутиевичем,

в период с « 23 » 09 2021 года 10 час. 00 мин.
по « 23 » 09 2021 года 11 час. 00 мин.

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме планового выездного

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено: Государственным инспектором
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)
г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы
Архестовым Рустамом Хачимовичем,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: МОУ «СОШ № 1»
(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование
организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению):
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля,
в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).
КБР, с.п. В.Куркужин, ул. Октябрьская, 12.

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с: директором
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного)
мероприятия).

МОУ «СОШ № 1» Пшуковой М.Х.

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	Обеспечить исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации,	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; часть 4 ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	15.02.2022 г.	
2	обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре,	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	15.02.2022 г.	
3	оборудовать систему обеспечивающую подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации,	ст. 83 ФЗ-123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	15.02.2022 г.	
4	организовать техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности (отсутствуют договор на обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре),	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	15.02.2022 г.	
5	направления движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со	п. 48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об	15.02.2022 г.	

	светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения,	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;		
6	при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке,	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	15.02.2022 г.	
7	в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации,	п. 10 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	15.02.2022 г.	
8	на дверях лестничных клеток и эвакуационных выходов обеспечить устройством приспособлений для самозакрывания дверей	, п. 24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	15.02.2022 г.	
9	имеющийся пожарный щит укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению,	п. 7, п. 410 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4. 6 Федерального закона от 27.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	15.02.2022 г.	
10	пути эвакуации обеспечить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4,	15.02.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии пунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Архестов Рустам Хачимович

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



« 23 » сентября 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):

Директор Пишуква М.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 2021 года

MKS
(подпись)